

ROZMÍSTĚNÍ A VÝZNAM ZNAKŮ V TABULKÁCH PRO OZNAČOVÁNÍ PLYNOVÝCH SÍTÍ

1. BARVA

ŽLUTÁ - všechny plynovody a přípojky

2. ROZMĚRY

MALÁ TABULKA - 105 mm x 100 mm (typ B)

VELKÁ TABULKA - 105 mm x 150 mm (typ A)

3. POUŽITÍ

MALÁ TABULKA - k označení místa napojení přípojky na plynovod

VELKÁ TABULKA - k označování armatur a příslušenství

4. MATERIÁL POTRUBÍ

S - ocel

L - litina

P - PE

5. DRUH ARMATURY

U - uzávěr

OD - odvodňovač

⤴ - čístačka

KP - kompenzátor

Ö - odvzdušňovací nebo vstříkovací zařízení

K - kontrolní vývod

6. DN POTRUBÍ

pro ocelová a litinová potrubí dle DN potrubí

DN 15	značí se	00	DN 100	značí se	10
DN 20	značí se	01	DN 125	značí se	12
DN 25	značí se	02	DN 150 až 900	značí se	15 až 90
DN 32	značí se	03	DN větší než 900	značí se	99
DN 40	značí se	04			
DN 50	značí se	05			
DN 65	značí se	06			
DN 80	značí se	08			

pro PE potrubí dle De potrubí

De 20	značí se	02	De 125	značí se	12
De 25	značí se	03	De 140	značí se	14
De 32	značí se	32	De 160	značí se	16
De 40	značí se	40	De 180	značí se	18
De 50	značí se	50	De 200	značí se	20
De 63	značí se	63	De 225	značí se	22
De 75	značí se	75	De 250	značí se	25
De 90	značí se	90	De 280	značí se	28
De 110	značí se	11	De 315	značí se	31

7. PRACOVNÍ PŘETLAK PLYNU


N - NTL

S - STL

V - VTL

Barevné provedení písmen: podklad dle barvy tabulky, písmo bílé

Na přání je možno barvy kombinovat.



Boční vzdálenost se uvádí podle skutečnosti buď vpravo nebo vlevo.